

Директору
ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» г. Уфы»
И.о. директора
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы»
А.С. Шагаргазину;

от Шамиль Абдуллин Шамильевич
(ФИО, заполнять печатными буквами)

Вид документа: паспорт

серия 8019 номер 993704

Выдан 02.09.2019 ЧБД №16

Дата выдачи 02.09.2019

Код подразделения 020-006

Адрес проживания г. Уфа, пр. Октября 83/1 кв.1

Адрес электронной почты 456013501@mail.ru

Тел.: 89372362346, 89373322922

102

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу провести домашнюю техническую
эти северная эти эти эти
район порожнев Наблюдается ружине
температур на канальная коррелик
по адресу: проспект Октябрь 83/1 кв.1

В квартире один кран, батарей на кран.
Кран расширитель застывшие в кранной
кран эти!

- Приложения: 1. Фот замер теплой радиатор.
2.
3.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА: (НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ)

направить по указанному адресу почтовой корреспонденцией


Даю свое бессрочное согласие на обработку в установленном порядке Управляющей организацией следующих персональных данных: ФИО, адрес, телефон, адрес электронной почты, семейное, социальное положение, другие данные – в целях получения услуг, предоставляемых Управляющей организацией, в том числе оказание услуг и выполнение работ в рамках договора управления многоквартирным домом; для осуществления действий, связанных с регистрацией по месту жительства; в целях информирования меня о дополнительных услугах Управляющей организации.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством РФ

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата 11.12.2020

Подпись Шамиль



АКТ

«11» декабря 2017.

рассмотрение заявления, жалобы жителей проживающих по адресу

Проект октября 83/1 кв 1

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Вед. инженер-теплотехник: Мозукин С.В
Вед. инженер: Козышев Р.Р.
мастер: Плеханов Р.Р.

В присутствии заявителей: Шилин А.Ф тел. 9373322922

С выходом на место установлено следующее:

1. Слабая температура (ЦО, ГВС) (нужное подчеркнуть)

2. Фактически:

Были произведены контрольные замеры параметров (ЦО, ГВС, теплоносителя- нужное подчеркнуть) на вводе и в кв. № 1 при температуре наружного воздуха -22 °C
Схема теплоснабжения (зависимая, независимая) (нужное подчеркнуть)

На вводе в дом /после ИТП :

P¹= 5,5 P²= 4,2 P³= 5,1 кг/см²

T¹= 97 T²= 82 T³= 79

В кв. 1

в 1-ой жилой комнате T° воздуха 18,7; вл. 23,0; по град. 20 °C
во 2-ой жилой комнате T° воздуха 18,9; вл. 23,6; по град. 19 °C
кухня, 18,9; вл. 23,6; по град. 19 °C
ванная 19,1; вл. 25,2; по град. 20 °C
оконные рамы и балконные двери пластиковые

3. Для решения вопросов необходимо:

Провести дополнительно теплозащиту стен северной
стороны, ориентировочно район подоконников
наблюдается разница температур на потолочных покрытиях

Представитель управляющей компании
Представитель ЖЭУ
Представитель ООО «БашРТС»
Старший по МКД
Заявитель

Мозукин С.В
Козышев Р.Р

